



## Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin

tel. (91) 43 33801, fax. (91 43 35 754)

NIP:852-21-84-546, REGON: 811640482

www.999.szczecin.pl  
sekretariat@999.szczecin.pl



Szczecin, 21.01.2020 r.

### WYJAŚNIENIE

Dotyczy postępowania nr 2019.16.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, obręb 3082 Szczecin.**

**Do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.**

#### **Pytanie 1**

LAN. Proszę o podanie parametrów zasilaczy UPS zlokalizowanych w szafie GPD i PPD - moc i czas podtrzymania.

#### **Odpowiedź:**

Moc min. 5kW, czas podtrzymania min. 30 minut, PPD: moc min. 2kW, czas podtrzymania min. 30 minut.

#### **Pytanie 2**

LAN. Ilość paneli krosowych nie zgadza się z ilością gniazd. W każdej z szaf powinny być 4 panele krosowe. Proszę o weryfikację.

#### **Odpowiedź:**

Min. 4 panele krosowe (w tym jeden panel przeznaczony na SKD), PPD min. 2 panele krosowe (w tym jeden panel przeznaczony na SKD).

#### **Pytanie 3**

SKD. Brakuje schematu ideowego systemu kontroli dostępu. Proszę o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający załącza schemat.

#### **Pytanie 4**

CENTRALA TELEFONICZNA. Czy centrala telefoniczna i 7 telefonów VoIP (wyrysowanych na rzutach instalacji PA ) jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak, to proszę o podanie przykładowych typów lub parametrów urządzeń.

#### **Odpowiedź**

Centrala telefoniczna nie jest w zakresie zamówienia. 7 szt. Aparatów telefonicznych owszem, przykładowy model Cisco 7911 lub równoważny kompatybilny z centralami Cisco CME/CUCM.

#### **Pytanie 5**

SUG. Zaprojektowano system na gaz FM 200. Jest to gaz, który podlega ustawie o SZWO i niektórych gazach cieplarnianych, wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Operatorów. Wynikają z tego dodatkowe opłaty. Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie innego gazu np. Novec 1230, który nie podlega ustawie i nie jest szkodliwy dla środowiska?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Centrum Usług Komercyjnych  
☎ (91) 422 2228

Główny Księgowy  
☎ (91) 888 4206

Dział Techniczny  
☎ (91) 8884232

Dział Kadry  
☎ (91) 888 4210

Szkoła Ratownictwa Medycznego  
☎ (91) 888 4333

Stacja Kontroli Pojazdów  
☎ (91) 488 2841

Dział Usług Medycznych  
☎ (91) 888 43 02

Dział Rozliczeń  
☎ (91) 888 4330

**Pytanie 6**

Proszę o przekazanie dokumentacji geotechnicznej do omawianego tematu. Na wykonanych badaniach środowiskowych nie ma stanu gruntów ani ich parametrów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia dokumentację.

**Pytanie 7**

Prosimy o udostępnienie wszystkich przedmiarów oraz dokumentacji w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia przedmiary w wersji edytowalnej.

**Pytanie 8**

Prosimy o udostępnienie przedmiarów branży drogowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległa dokumentacja w zakresie instalacji niskich prądów.**

DYREKTOR  
Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Szczecinie  
*R. Palka*  
lek. med. Roman Palka