



## Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin

tel. (91) 43 33801, fax. (91) 43 35 754)

NIP.852-21-84-546, REGON: 811640482

www.999.szczecin.pl  
sekretariat@999.szczecin.pl



Szczecin, 28.01.2020 r.

### WYJAŚNIENIE

Dotyczy postępowania nr 2019.16.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa Fili WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, obręb 3082 Szczecin.**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

#### **Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie oznaczone gwiazdką w załączniku nr 2B nie wchodzi w zakres wyceny.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie ruchome (oznaczone gwiazdką) nie wchodzi w zakres wyceny.

#### **Pytanie 2**

Zgodnie z zestawieniem wyposażenia warsztatu naprawczego, odciąg spalin występuje w ilości 5 szt., natomiast na rysunkach są zaznaczone 3 sztuki. Proszę o wyjaśnienie ile sztuk odciągów należy przyjąć w wycenie.

#### **Odpowiedź**

Należy wykonać 5 odciągów spalin

#### **Pytanie 3**

Zgodnie z zestawieniem wyposażenia warsztatu naprawczego należy zastosować podnośnik posadzkowy czterostemplowy. Na rysunkach podnośniki są opisane jako dwukolumnowe. Biorąc pod uwagę, że różnica w cenie podnośnika stemplowego a kolumnowego jest znacząca, proszę o informację jaki podnośnik należy przyjąć do wyceny.

#### **Odpowiedź**

Są to podnośniki czterostemplowe (cztery stemple stanowią dwie kolumny), zgodnie z opisem wyposażenia

*Zbigniew Michalczuk*  
Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia  
Ratunkowego w Szczecinie  
mgr Zbigniew Michalczuk